

Nr postępowania CSiR/19/DASiP/2017

Augustów, dnia 08.08.2017r.

info@basenaugustow.pl
<https://www.bip.csir.augustow.eu>

Wszyscy oferenci

Nazwa postępowania: **Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2017r. Kierownik zamawiającego informuje:

Pytanie:

Zamawiający przygotowując dokumentację projektową posłużył się bardzo konkretnymi parametrami nawierzchni z trawy syntetycznej, które jest w stanie spełnić tylko jeden producent, który ściśle współpracuje tylko z jednym wykonawcą. W związku z powyższym, aby mógł więcej niż jeden wykonawca złożyć ofertę przetargową proszę o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni z trawy syntetycznej posiadającej:

podkład:

- grubość min 25 mm
- redukcja siły min 57 %
- odkształcenie max 6.3 mm
- wytrzymałość na rozciąganie min 0,15 Mpa

trawa:

- skład 100% polietylen
- włókno monofilowe (100%) o przekroju diametru z rdzeniami
- wysokość ponad mata min 40mm max 50mm
- grubość włókna min 350 mikronów
- dtex min 15.400
- pęczki min 8800/m²
- ilość włókien min 105.600
- kolor dwa odcienie zielonego
- przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną min 1990mm/h
- przepuszczalność wody przez system min 1000mm/h
- wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem min 47N
- wytrzymałość łączenia kolejnego między brytami przed starzeniem wodą min 160N/1000mm
- ciężar całkowity min 250g/m²

Dokumenty nawierzchni :

- Aktualny certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni syntetycznej
- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez FIFA (Labosport lub ISA - Sport lub SportsLab Ltd), dotyczy oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA – The Handbook of Test Methods for Football Turf : edycja 2015
- Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu na zgodność z normą PN-EN 15330-1

- Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Świadectwo higieny (atest PZH)
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- Oświadczenie producenta oferowanego granulatu gumowego EPDM potwierdzającego gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagane parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Opisane wymagania wskazują minimalny standard jaki ma spełniać oferowana nawierzchnia, wykonawca ma prawo zaoferować materiał równoważny na zasadach opisanych w specyfikacji (SIWZ, rozdział 2, pkt. 2.2). Zamawiający nie ma konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, zamawiający ma prawo tak opisać przedmiot Zamówienia, żeby spełnił najwyższe standardy, zapewniał komfort podczas korzystania z boiska i bezusterkowe użytkowanie obiektu.

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
mgr Andrzej Zarzecki